

Stroomonderbreking bij werking van het paneel:

Indien de stroom van de electrobox wordt onderbroken (door de schakelaar op "0" te zetten of een stroompanne) blijft de Salus thermostaat steeds verbonden met de Zwarte electrobox. Het "koppelingsproces", zoals beschreven in de bijgevoegde handleiding, dient NIET opnieuw te worden uitgevoerd.

Methode 1: aanpassen van de gevraagde temperatuur

Nà het opnieuw inschakelen van de stroom dient de gevraagde temperatuur op de thermostaat lager ingesteld te worden dan de huidige kamertemperatuur, om nadien de temperatuur terug te verhogen. De LED lamp aan de voorzijde van de electrobox zal bij hogere gewenste temperatuur Groen branden. Het paneel zal terug in zijn oorspronkelijke werking treden. (groene led aan voorzijde electrobox)

Methode 2: Testen van het koppelingsproces (zie handleiding)

Nà het opnieuw inschakelen van de stroom "het koppelingsproces" starten doormiddel van de knopfunctie "TEST / PAIRING" 1 seconde in te drukken. Hierna zal er op het display van de thermostaat "TEST 10" verschijnen. De LED lamp aan de voorzijde van de electrobox zal steeds 2x rood flikkeren. Dit geeft aan dat de koppeling tussen de electrobox en de thermostaat OK is.

Druk hierna volgend nogmaals 1 seconde op de knopfunctie "TEST / PAIRING". Hierbij zal de testprocedure worden beëindigd en komt men terug in de hoofdmenu van de thermostaat. Het paneel zal terug in zijn oorspronkelijke werking treden. (groene led aan voorzijde electrobox)

Methode 3: Automatische heropstart

Bij deze methode hoeft er niets worden gedaan. Indien bovenstaande methoden niet worden toegepast bij stroomuitval, zal nà het opnieuw inschakelen van de stroom de heropstart automatisch verlopen. Dit kan enige tijd duren. Methode 1 & 2 zorgen ervoor dat de heropstart onmiddellijk plaatsvindt